

附件 1

## 北京广利核系统工程有限公司民用核安全设备设计许可活动范围表(新增)

设备类别	设备品种	核安全级别	设计能力特征参数	典型设备名称	设计活动范围及完成形式	活动场所	备注
仪控系统 机柜	仪控盘、台、 屏、箱	1E	适用环境条件：安全壳内（累 积辐照剂量 1400kGy，LOCA） 鉴定寿命：60 年（长期运行温 度 60℃）	仪控接线箱	以设备技术规格书为依据，完 成设备的全部施工图纸、技术 条件和其他设计文件。	1. 北京市海淀区永丰路 5 号院； 2. 北京市海淀区丰豪东 路 9 号院 3 号楼； 3. 上海市闵行区紫星路 1588 号 3 幢（A 座）	
			适用环境条件：安全壳外	仪控接线箱、 就地控制箱			