

## 附件 2

### 北京广利核系统工程有限公司民用核安全设备制造许可活动范围表(新增)

设备类别	设备品种	核安全级别	制造能力特征参数	典型设备名称	制造活动范围及完成形式	活动场所	备注
仪控系统 机柜	仪控盘、台、 屏、箱	1E	适用环境条件：安全壳内（累 积辐照剂量 1400kGy，LOCA） 鉴定寿命：60 年（长期运行温 度 60℃）	仪控接线箱	根据设备技术规格书要求，按 照确认的施工图纸和技术条件 进行制造，包括完成所有检验 和试验项目，提供最终产品及 质量证明文件。	1. 北京市海淀区永丰路 5 号院； 2. 上海市闵行区紫星路 1588 号 3 幢（A 座）	
			适用环境条件：安全壳外	仪控接线箱、 就地控制箱			